



VODOVOD

HRVATSKO PRIMORJE d.o.o.

za javnu vodoopskrbu i odvodnju

**SLUŽBA ZA ZAHVAĆANJE,
OBRAĐU I KONTROLU KVALITETE VODE**

Stara cesta 3, 53270 Senj

Tel: 053/881-310

E-mail: info.vhp@vhp.hr

MBS: 020005207, OIB: 71631587007

Ur.broj: 635/2025

Senj, 20.08.2025.

Poštovani korisnici,

u ovlaštenom internom laboratoriju VODOVODA HRVATSKO PRIMORJE d.o.o.- Podružnica Vrelo Rab dana 19.08.2025. godine izvršena je analiza dostavljenih uzoraka vode za ljudsku potrošnju s područja podružnice Poveljana -otok Pag. U analiziranim uzorcima koncentracija klorida kretala se u rasponu **od 392 mg /l do 411 mg /l**.

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 30/23.) uzorci prema ispitivanim parametrima nisu sukladni Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode za ljudsku potrošnju (NN br. 64/23., NN br. 88/23.) zbog povećanih klorida za koje je propisana MDK vrijednost 250 mg /l.

Temeljem Rješenja Ministarstva zdravstva klasa:UP/I-541-03/25-02/08 i Urbroj : 534-03-3-2/6-25-3 od 04.07.2025. godine dozvoljeno je odstupanje indikatorskog parametra klorida do **maksimalno 600 mg/l** VODOVODU HRVATSKO PRIMORJE d.o.o. Podružnica Poveljana- otok Pag za razdoblje od 04.07.2025.godine do 04.07.2028. godine uz obavezno informiranje potrošača u vrijeme odstupanja navedenog parametra od MDK vrijednosti. Prema svemu navedenom nalaz je **SUKLADAN**.

Direktor podružnice Poveljana:

Dubravko Pogorilić

VODOVOD HRVATSKO
PRIMORJE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i odvodnju
SENJ
PODRUŽNICA POVELJANA

Direktor :

Milan Nekić, dipl.oec

VODOVOD HRVATSKO
PRIMORJE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i odvodnju
SENJ